



212700349436



国联质检
United Nations Quality Detection

检测报告

TEST REPORT

№ ACC220400771

产品名称: 微水泥

委托单位: 四川法尔本贸易有限公司

检测类别: 委托检测

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

TEST REPORT

No ACC220400771

共 3 页 第 1 页

产品名称 Name of sample	微水泥	商 标 Trade mark	标称“法尔本”
规格型号 Speciflcation	聚合物水泥复合地坪涂装材料面涂 FJ型 J型	生产日期/批号 Production date / Batch	/
检测类别 Inspection sort	委托检测	到 样 日 期 Date received	2022年04月06日
检测地点 Test site	陕西省西咸新区沣东新城协同创新 港8号楼	检 测 日 期 Date of inspecting	2022年04月06日~ 2022年05月16日
委托单位 Inspection requestor	四川法尔本贸易有限公司	样 品 数 量 Sample quantity	4kg 粉+1kg 液体
制造单位 Manufacturer	标称“四川法尔本贸易有限公司”	样 品 基 数 Lot size	/
委托方地址 To the address	四川省成都市新都区繁川家具大道 家和家园B馆	样 品 状 态 Sample condition	散装, 样品完好, 符合检 测要求
抽样地点 Sampling site	/	委 托 方 代 表 Principal representative	范俊杰
检测项目 Items of inspection	容器中状态等 9 项		
检测依据或综合 判断 原 则 Inspection/Judge- ment regulations	GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》		
<h3>检测结果 (Result)</h3> <p>所检项目符合 GB/T 22374-2018 要求, 具体结果见下页。</p>			
备 注 Remarks			
	1. 委托方送样, 检测结果仅对来样负责。 2. 粉: 液体=2:1。		

主检

陈妍

审核

权姝妮

批准

马松荣





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

№ ACC220400771

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	技术指标	检测结果	单项评定	方法标准
1	容器中状态	/	液体组分搅拌均匀后呈均匀状态, 粉体组分应无结块	液体组分搅拌均匀后呈均匀状态, 粉体组分无结块	符合	GB/T 22374-2018 (6.3.2)
2	*漆膜外观	/	表面无裂纹, 颜色均匀	表面无裂纹, 颜色均匀	符合	GB/T 22374-2018 (6.3.4)
3	耐磨性(500g/100r)	g	≤0.50	0.23	符合	GB/T 1768-2006
4	*耐冲击性(1000g钢球)	/	表面无裂纹、无剥落	表面无裂纹、无剥落	符合	GB/T 22374-2018 (6.3.10)
5	*耐水性(168h)	/	无起泡, 无剥落、无裂纹、无变色	无起泡, 无剥落、无裂纹、无变色	符合	GB/T 22374-2018 (6.3.12)
6	*可溶性重金属:	铅(Pb)	≤30	7	符合	GB/T 22374-2018
		镉(Cd)	≤30	未检出 (检出限: 0.003)	符合	
		铬(Cr)	≤30	6	符合	
		汞(Hg)	≤10	0.05	符合	
7	挥发性有机化合物含量(VOC)	g/L	≤50	21	符合	GB/T 22374-2018 (6.2.3)
8	游离甲醛	mg/kg	≤100	0.05	符合	GB 18583-2008 (附录 A)
9	*苯, 甲苯、乙苯、二甲苯的总和	g/kg	≤5	未检出	符合	GB/T 22374-2018
备注: 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的检出限均为 0.02g/kg。						

接下页





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

№ ACC220400771

共 3 页 第 3 页

样品照片



以下空白





注 意 事 项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
The report copy is invalid with no Detection Seal.
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对暂未纳入本机构资质认定/认可的检测项目加*表示，仅供客户内部使用，不具有法律效应。
For the test items that are not included in the qualification recognition/recognition of the organization, the addition of * indicates that the test items are only for internal use by customers and have no legal effect.
- 7、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 8、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

地址 (Address): 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼

Building No. 8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area,
Shaanxi Province

邮编 (Zip Code): 710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

服务热线 (Tel): 029-84346232

客服微信号

